

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 W Ł O C Ł A W É K
tel./fax 232-36-25

MUZEUM REJESTROWANE
Znak sprawy: MZKiD-AD.216.1/17

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informujemy, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka”

skierowane zostały do zamawiającego pytania dotyczące zapisów SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 1

Zgodnie z SIWZ: „V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.:

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

...

b) Przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.”

proszę o uściślenie jakiej wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy wymaga Zamawiający – powyżej jakiej wartości Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony.

Odpowiedź 1

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający ma prawo żądać: „informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert „ i tego żąda. Nie określamy tu żadnych warunków brzegowych, natomiast w przypadku wyłonienia najlepszej oferty (obliczonej zgodnie z parametrami i wymaganiami zawartymi w SIWZ, taka informacja będzie przedmiotem analizy z naszej strony.

Pytanie nr 2

W SIWZ pojawia się zapis: „...pomocniczo przedmiary robót (załącznik nr 11)” oraz „przedmiary robót mają dla Wykonawcy jedynie znaczenie pomocnicze”, które mogą sugerować, że przedmiary należy traktować pomocniczo i nie są one podstawą rozliczenia z Zamawiającym.

W SIWZ pojawia się również zapis:

„Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż ten, który jest przedmiotem przetargu. Podstawą sporządzenia kosztorysu są przedmiary robót (załącznik nr 11 do SIWZ).”

Proszę o potwierdzenie, że podstawą sporządzenia kosztorysu są przedmiary robót (załącznik nr 11 do SIWZ) - określają one zakres prac oraz są podstawą do rozliczenia z Zamawiającym – są podstawą ustalenia ceny ofertowej.

Odpowiedź 2

Przedmiotowe zadanie jest kontynuacją i jedynie fragmentem większego zakresu prac modernizacyjnych i rozbudowy Muzeum Historii Włocławka. Z tego też względu do sporządzenia ceny ofertowej w zakresie obmiarowym i ilościowym należy posługiwać się przedmiarem, pamiętając, że ma on charakter pomocniczy w stosunku do projektu budowlanego.

Przedmiar ten powinno się zweryfikować z projektem w zakresie wymagań materiałowych i sztuki budowlanej wykonania zadania.

Pozycje przedmiarowe są często przyjęte do obliczeń „przez analogię”, natomiast wymagania szczegółowe w zakresie rodzaju i cech charakterystycznych wbudowywanych materiałów, są w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź 3

Proponujemy termin wizji lokalnej w **czwartek 23.03.2017 godz. 9.00 na ul. Szpichlernej 19, we Włocławku**, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający ze względu na specyfikę, długi okres realizacji oraz wartość planowanej inwestycji przewiduje płatności częściowe?

Proponujemy umożliwić wystawienie przez Wykonawcę faktur raz w miesiącu z terminem płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej, faktury VAT na podstawie podpisanego protokołu odbioru robót – częściowego.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

Pytanie nr 5

Proszę o uściślenie / potwierdzenie z jakiego materiału ma zostać wykonana stolarka. Zgodnie z Nr. Rys. A12. ZESTAWIENIE STOLARKI

- OKNA – DREWNIANE (w przedmiarze dodano natomiast: przeszklone szybą ciepłą, zewnętrzną antywłamaniową P 4 i wbudowanym nawiewem + mleczna folia na szybie wewn.);
- DRZWI ZEWNĘTRZNE – ALUMINIOWE (w przedmiarze natomiast: Ścianki szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW - ciepłego w kolorze jasnym ustalonym z Inwestorem z wmontowanymi drzwiami zewnętrznymi, jednoskrzydłowymi + 2 zamki + klamka antypaniczna, całość przeszklona szybą ciepłą, bezpieczną P 4);
- DRZWI WEWNĘTRZNE – DREWNIANE (w przedmiarze natomiast: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne...).

Odpowiedź 5

Stolarka okienna ma być wykonana zgodnie z rys. nr A 12 ZESTAWIENIE STOLARKI, pozycje przedmiarowe są często przyjęte do obliczeń „przez analogię”, natomiast wymagania szczegółowe w zakresie rodzaju i cech charakterystycznych wbudowywanych materiałów, są w dokumentacji projektowej.

Stolarka drzwiowa zewnętrzna Dz2 i Dz3 zgodnie z rys. nr A 12 ZESTAWIENIE STOLARKI, **materiał ALUMINIUM CIEPŁE.**

W dokumentacji jest prawidłowo, natomiast w przedmiarze wpisano stolarkę PCW dla Dz2 i Dz3, należy przyjmować materiały dla poszczególnych rodzajów stolarki zgodnie z rys. A12 dokumentacji (opis w zał. nr 9 do SIWZ – MHW projekt zamienny 15.12.2014 architektura – „Stolarka”).

Pytanie nr 6

Proszę o rysunek szczegółowy: gzymsy, o wysięgu do 50 cm - przedmiar – 19 d.3 – czy należy rozumieć, że jest to część elementu „WIENIEC W2 - 6,23 m + 20%”?

Odpowiedź 6

Rysunek szczegółowy gzymsu jest w dokumentacji projektowej – Konstrukcja nr rys. 5 i 6 (opis w zał. nr 9 do SIWZ – Projekt konstrukcyjny MHW – „5wieniecW1,2,3” oraz „6pl1”).

Udzielona odpowiedź nie powoduje zmiany terminu składania ani otwarcia ofert.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski