



Włocławek 12.02.2018 r.

Znak sprawy: MZKiD-AD.216.1/18

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informujemy, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

**„Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka” – zakres 2018** skierowane zostały do Zamawiającego pytania dotyczące zapisów SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

### **Pytanie 1**

Czy przy wycenie realizacji zamówienia mamy stosować się do punktu Pkt. III, ppkt.4 SIWZ Szczegółowy zakres zadania: "Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż ten, który jest przedmiotem przetargu. Podstawą sporządzenia kosztorysu są przedmiary robót (załącznik nr 11 do SIWZ)."

czy

Pkt. XII. ppkt. 2 SIWZ "przedmiary robót mają dla Wykonawcy jedynie znaczenie pomocnicze w ułatwieniu sporządzenia własnego kosztorysu, a tym samym ustalenia ceny ofertowej."

### **Pytanie 2**

Czy tynk zewnętrzny ma być tynkiem renowacyjnym malowanym czy akrylowym barwionym w masie?

### **Pytanie 3**

Pytanie do pozycji nr 89 - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo naturalne niepyłące w kolorze czerwonym jako warstwa wykończeniowa podłogi.

Jaki materiał ma być zastosowany - W projekcie jest ujęta KRUSZONA CEGŁA

### **Pytanie 4**

Pytanie do pozycji nr 88 - Pochwyty na wspornikach ze stali szczotkowanej fi 50 mm osadzone w wyciętej bruździe 12 /12 cm w ścianie przejścia na wysokości 85 cm:

Proszę o informację odnośnie rodzaju stali wykorzystanej do balustrady - kwasówka, stal szczotkowana czy malowana proszkowo?

### **Odpowiedź 1**

Przedmiotowe zadanie jest kontynuacją i jedynie fragmentem większego zakresu prac modernizacyjnych i rozbudowy Muzeum Historii Włocławka. Dlatego w załączonej dokumentacji projektowej mogą znajdować się elementy już zrealizowane lub planowane do realizacji na kolejnym etapie. Z tego względu do sporządzenia ceny ofertowej w zakresie obmiarowym i ilościowym należy posługiwać się przedmiarem, pamiętając, że ma on charakter pomocniczy w stosunku do projektu budowlanego.

Przedmiar ten powinno się zweryfikować z projektem w zakresie wymagań materiałowych i sztuki budowlanej wykonania zadania.

Pozycje przedmiarowe są często przyjęte do obliczeń „przez analogię”, natomiast wymagania szczegółowe w zakresie rodzaju i cech charakterystycznych wbudowywanych materiałów, są w dokumentacji projektowej.

### **Odpowiedź 2**

Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót (zał. Nr 11, cz.II, poz. 6d.1 oraz 10d.2) tynki renowacyjne malowane. Przypominamy, że obiekt ten jest obiektem zabytkowym.

### **Odpowiedź 3**

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 89 oraz załącznikiem nr 10 do SIWZ (STWiOR cz. bud. wykończenia wnętrz) poz. 4 – naturalne kruszywa łamane w kolorze czerwonym (grys granitowy czerwony ...).

### **Odpowiedź 4**

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 88 oraz załącznikiem nr 10 do SIWZ (STWiOR cz. bud. wykończenia wnętrz) poz. 11 (...– stal szcztokowana).

**Udzielona odpowiedź nie powoduje zmiany terminu składania ani otwarcia ofert.**

Muzeum Ziemi Kujawskiej  
i Dobrzyńskiej  
ul. Słowackiego 1 a,  
87-800 W Ł O C Ł A W E K  
tel./fax 232-36-25  
MUZEUM REJESTROWANE

DYREKTOR MUZEUM  
  
mgr Piotr Nowakowski