

Uwagi do projektu !

Dla wyjaśnienia różnic występujących w dokumentacji w zależności od miejsca występowania opisu podłogi na piętrze (nad parterem) jednoznacznie określamy, że **podłoga na I piętrze w Sali wystawowej** powinna być wykonana tak jak to jest opisane w pkt. 20 d. 1 przedmiaru (zał. 12): „z bali dębowych o gr. 50 mm na półwpust na legarach”.

ZASTĘPCA DYREKTORA



mgr Dariusz Fafara