



rozdzielnię wykonać w obudowie RN 3x18 (N+PE)

ochrona porażeń:
samoczynne odłączanie w układzie TN-S



nadzór projektowanie
branża elektryczna
jarosław szczepny
ul. Bojańczyka 20/22 m 1 87-800 Włocławek
tel: 886 107 52 31
tel.: 004 297 074
e-mail: jaroslaw.szczepny@interia.pl

Obiekt: Budowa budynku gospodarczego z infrastrukturą na terenie KDPE w Kłóbce

Adres: Kłóbka, dz. nr 163/1, obręb 0020 Kłóbka jedn. ewod. 00411811-6 Lubień Kujawski obszar wiejski

Inwestor: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Tytuł rysunku: Schemat ideowy zasilania

<small>Projektant: inż. Jarosław Szczepny upr. WBP/5-AU-2386-5468/1 spec. instalacyjno-montażowa w zakresie instalacji elektrycznych KUPRE/244501</small>	Branża	Skala
	Elektryczna	
	Data	Nr rys.
05.08.2024	3	