

Włocławek, dnia 30 kwietnia 2024 r.

**Zamawiający:**



**Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku**

ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek; NIP: 888-21-79-530

Tel. (54) 232-32-43; Fax. (54) 232-36-25

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00–15.00

adres strony internetowej Zamawiającego: [www.muzeum.wloclawek.pl](http://www.muzeum.wloclawek.pl)

**WYJAŚNIENIA DO SWZ**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wartość nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605), pn.: „**Muzeum Etnograficzne roboty dostosowawcze do zgodności z przepisami p.poż. (budowlane i instalacyjne)**”; znak sprawy: **MZKiD-AG.216.2/24MZKiD-AG.216.2/24**

Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek od Wykonawcy dotyczący udzielenia wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający udziela wyjaśnień:

**Wniosek z dnia 30.04.2024 r.**

**Pytanie 1:**

W zestawieniu stolarki drzwiowej rys A-09 zamawiający opisuje wymagania dot. parametrów drzwi które się wzajemnie wykluczają i tak np. drzwi DP5 STAL-OCYNKOWANA BLACHA, SZKŁO - opis wskazuje na potrzebę zastosowania drzwi profilowych z przeszkleniem jeżeli tak to następujące parametry są przytoczone niewłaściwie (są to parametry drzwi stalowych płaszczowych bez przeszklenia) 2. WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ - właściwe dla drzwi stalowych płaszczowych bez przeszklenia 5. DRZWI O DWÓCH PANELACH Z CZEGO JEDEN Z PANELI JEST PANELEM STAŁYM Z PRZESZKLENIA W KLASIE EI 60 - parametr drzwi profilowych 6. 4 STRONNA CIENKA PRZYLGĄ - parametr drzwi profilowych Proszę o zweryfikowanie wymagań w celu zapewnienia jednoznaczności w wymaganiach.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

W dokumentacji projektowej, w tym zestawieniu okien i drzwi rys A-09 nie występuje. Drzwi DP5 STAL nie występują w dokumentacji.

**Pytanie 2:**

W związku z faktem że przedstawione parametry dla drzwi DP5, DP7, DP8, DP10 ( DRZWI O GRUBOŚCI SKRZYDŁA 52 MM, GRUBOŚĆ BLACHY OCYNKOWANEJ 0,75 MM) zostały przepisane z karty katalogowej konkretnego producenta co naszym zdaniem ogranicza konkurencję i nie powinno mieć miejsca wnosimy o wykreślenie tego parametry jako obowiązkowy. Wg. nas podstawowym parametrem jest odporność ogniowa i dymoszczelność EIS natomiast grubość skrzydła u każdego dostawcy będzie inna i nie będzie wpływała na parametr parametr EIS.

**Wyjaśnienie Zamawiającego:**

W dokumentacji projektowej drzwi DP5, DP7, DP8, DP10 nie występują.

Na skutek udzielonych informacji Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienia, nie wnosi zmian do SWZ, nie zmienia terminu złożenia ofert, a sposób ich złożenia odbywa się za pośrednictwem strony prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-00348913-fb12-11ee-b81b-aebd110f5279>

DYREKTOR MUZEUM  
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej  
  
mgr Piotr Nowakowski

.....  
Podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej